






Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo"
www.isusanpaolo.it

(TITOLO X art. 271 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81)

Registrazione controlli e manutenzioni sugli impianti idrici e di climatizzazione finalizzati alla prevenzione della Legionella.

Firma e Timbro		Firma
Il Dirigente Scolastico Prof. M. Zembrino  		Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sig.a Marianna Iaccarino 
Firma e Timbro		Firma
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Arch. Catello Cannavale  		Il Medico Competente Dott. Dott. Antonio Ambrosio  DOTT. ANTONIO AMBROSIO MEDICO CHIRURGO - MEDICO COMPETENTE SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA VIA MARTIRI DI NASSIRYA, 201 80047 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) CELL. 8150402777 333/6214952 TEL. 081/5202394 HIA26931

Il registro si compone di n. **3** pagine.

1 RESPONSABILE DEL REGISTRO MANUTENZIONE IDRO-POTABILE E

	Nome e cognome	Mansione
Responsabile del registro dei controlli e delle manutenzioni		

2 SCHEDA DEI CONTROLLI INTERNI

REGISTRO **controlli periodici (a cura del personale interno alla scuola)** :

- decalcificazione dei rompigitto dei rubinetti e dei soffioni delle docce (se presenti) - MENSILE
- controllo temperatura acqua calda ove presente superiore ai 50°/55°c - MENSILE
- apertura acqua dai rubinetti delle docce, lavabi etc per alcuni minuti prima dell'uso - IN CASO DI MANCATO UTILIZZO PER ALCUNI GIORNI
- utilizzo dell' 'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20° C – MENSILE-

Data (Controllo periodico)	Risultati	Note

3 SCHEDA DEI CONTROLLI ESTERNI

REGISTRO **manutenzione periodica straordinaria**

(a cura del personale esterno appaltato dall'ente proprietario) :

- sostituzione delle guarnizioni e dei tubi flessibili esterni all'impianto se usurati
- svuotamento , disincrostazione e disinfettare dei serbatoi di accumulo dell'acqua calda compresi gli scaldi acqua elettrici
- manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria provvedendo alla regolare pulizia e disinfezione dei filtri
- eseguire prelievi di campionamento sull'acqua potabile
- attivare azioni di protocollo in caso di esiti positivi

Data (Manutenzione/controllo)	Impianto (tutto/in parte)	Risultato del Controllo	Eventuale intervento effettuato